

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Брянской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59, тел. (84832) 74-21-64, 64-63-79 E-mail: gu.mchs32@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Карачевскому району

242500, г. Карачев, ул. Ленина, 51, тел. (84832) 26-61-30, 89913174505, E-mail: karachev.ond32@yandex.ru

Предписание № 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – МБОУ детский сад № 10 «Мишутка»

Заведующей – Рыбочкиной Светлане Андреевне

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР по Карачевскому району Рожкова А.М. от "04" февраля 2020 г. N 6, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «20» февраля 2020 г., а также с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. «28» февраля 2020 г., старшим инспектором ОНДПР по Карачевскому району капитаном внутренней службы Людкевичем Ярославом Вячеславовичем проведена плановая выездная проверка территории, здания и помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад № 10 «Мишутка» (объект категории чрезвычайно высокого риска, 1 класс), расположенных по адресу: Брянская область, г. Карачев, ул. Горького, 17-а совместно с заведующей Рыбочкиной Светланой Андреевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
6/1/1 (1)	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	(ППР в РФ, п. 3; Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	03.08.2020	
6/1/1 (2)	Предоставить сведения о показателях пожарной опасности отделочных материалов на путях эвакуации, а также используемых для отделки стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий (линолеум, ковровые дорожки, обои, дерево). В случае не соответствия показателей пожарной опасности отделочных материалов – произвести их демонтаж.	(ФЗ № 123, ст. 53; ст. 134, п. 7, п. 8; табл. 28; СНиП 21-01-97*, п. 6.25*; СП 1.13130.2009, п. 4.3.2)	03.08.2020	
6/1/1 (3)	Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) (документация подтверждающая соответствие системы требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	(ФЗ №123 от 22.07.2008, ст. 42, ч. 7 ст. 83, ст. 101, ч. 4 ст. 145; ППР в РФ, п. 61)	03.08.2020	
6/1/1 (4)	Обеспечить наличие на дверях производственных и складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ №	(ППР в РФ, п. 20)	03.08.2020	

	123		
6/1/1 (5)	Обеспечить требуемые (нормируемые) пределы огнестойкости дверей помещений кладовой, пищеблока, электрощитовой, прачечной (за исключением помещений категорий В4 и Д)	(ФЗ № 123, ст. 6 п. 1, ст. 88; СП 4.13130.2013, п. 5.2.6)	03.08.2020
6/1/1 (6)	Обеспечить нормативные габаритные размеры (ширина) дверей эвакуационных выходов в свету (не менее 0,8 м.) (средняя группа, вторая группа раннего возраста, младшая группа, ясли)	(ФЗ № 123, ст. 89, п. 1; СП 1.13130.2009, п. 4.2.5; СНиП 21.01.97*, п. 6.16; СНиП II-A.5-70*, п. 4.2)	03.08.2020
6/1/1 (7)	Обеспечить высоту ограждений лестниц, используемых детьми, не менее 1,2 м.	(ФЗ № 123, ст. 6, п. 1; СП 1.13130.2009 п. 5.2.15)	03.08.2020
6/1/1 (8)	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводить не реже 1 раза в год.	(ППР в РФ, п. 50)	03.08.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор ОНДПР по Карачевскому району Людкевич Я.В.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получила


(подпись)

Заведующая МБОУ детский сад № 10 «Мишутка» Рыбочкина С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору